

REQUISITOS DE ELECTRICIDAD (RDPM)

Nombre del Proyecto:
Código de Proyecto:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Retiro:



No.	DETALLES A EVALUAR	APLICADO			Comentarios
		SI	NO	N/A.	
1	Requerimientos Generales				
1.1	Plano a someter debe ser presentado impreso o en Tinta				
1.2	Plano a Someter presenta: 1. Plantas de luces, fuerza y sistemas especiales. 2. Acometida Eléctrica. 3. Resumen de Carga. 4. Tableros Eléctricos. 5. Unifilar Eléctrico. 6. Simbología Eléctrica 7. Notas Eléctricas				
1.3	Localización regional del lote a escala 1:5,000				
1.4	Todas las indicaciones contenidas en el plano, notas, memorias técnicas o cualquier información de registro se presentan en el idioma español. Art. 8 Acuerdo Municipal No. 281-2016				
1.5	Planos de reformas y/o adiciones, se debe indicar lo existente a mantener o eliminar, presentando información de carga antes y como va a quedar de la reforma.				
1.6	Memoria Eléctrica. Debe presentar: normas, requerimientos y criterios vigentes, si el valor del interruptor principal sobrepasa los 500A.				
1.7	Memoria de Aire Acondicionado. Debe presentar: Normas, requerimientos y criterios vigentes, si el valor de la capacidad total sobrepasa las 50 TON.				
1.8	Verificar que se presenten sellos en original a tinta negra de todos los profesionales responsables de las distintas secciones del plano.				
2.00	Sección de Electricidad				
2.1	Todas las cargas, protecciones, cable y tuberías relacionadas al sistema eléctrico serán diseñadas en base a lo establecido en el Reglamento para las instalaciones Eléctricas de la República de Panamá, de acuerdo al RIE o NEC 2008 Versión Español. (Indicar en Notas eléctricas).				
3.00	Cuadros de carga de los tableros electricos y los tableros de distribución indicando las características del tablero. (Detalles a continuación)				
3.1	Capacidad de Barra, Capacidad Interruptiva, # cktos.				
3.2	Cargas por Fase y Total, Factor de Demanda. Carga Demandada				
3.3	Potencia Demanda y Corriente Demanda				
3.4	Alimentador Electrico. # Conductores, Calibre, aislamiento. Tipo:(Al o Cu) Tipo Tubería y Tamaño.				
3.5	Circuitos Ramales. Protección y Tipo de carga que sirve.				
3.6	Indicar en Cuadro de Carga Los disyuntores (AF) y toma (GF) (si aplica)				
3.7	Protección: Amps/#polos.				
4.00	Diagrama unifilar del sistema de distribución eléctrico (Debe indicar)				
4.10	Indicar Diagrama Unifilar nuevo. Si requiere una modificación, se deberá indicar lo existente y lo nuevo.				
4.20	Alimentadores Eléctricos. # Conductores, Calibre, aislamiento. Tipo:(Al o Cu).Tipo Tubería y Tamaño.				
4.30	IP(Interruptor Principal): Capacidad(Amps), #polos, Voltaje, Tipo de Caja				
4.40	Simbología Completa: Eléctrica y de los Sistemas Especiales. Verificar que presente concordancia con lo presentado en planos.				
5.00	Resumen de Carga. completo de la carga eléctrica. Según lo establecido por el RIE. Si requiere indicar lo existente a mantener o modificar y lo nuevo. (Detalle a continuación)				
5.10	Carga instalada, Factor de Demanda y Carga Demandada. KVA				
5.20	Corriente de Línea en Amperios				
5.30	Protección: Amps/#polos, cumplir con la protección > al 125%				
5.40	Tipo Acometida: Area o Subterránea.				
5.50	Tipo de Servicio (1Ø, 3Ø. Voltaje y frecuencia).				
6.00	Planta de distribución eléctrica				
6.1	Ubicación de Luminarias, Tomacorrientes, Interruptores.				
6.2	Ubicación de otros elementos especializados del sistema				
6.3	Circuitos Ramales. Número de circuito y tablero al que pertenece				
6.4	Todo medio de conexión, tablero o elemento eléctrico expuesto a condiciones desfavorables deberan estar cubiertos en gabinetes o cubiertas NEMA. (correspondientes)				
6.5	En unidades de A/A mayores a 3 TON (split) se deberá suministrar el medio de desconexión al lado de la unidad condensadora.				
7.00	Sección de los Sistemas Especiales				
7.10	Plantas de Distribución telefónica indicando : Punto de Entrega, Acometida, Salidas, simbología, diagrama unifilar, tuberías ,caja de distribución				
7.20	Cumplir con los reglamentos vigentes de cada sistema.				
8.00	Sección de Sistema de Alarma contra Incendio - SACI.				
8.1	Verificar en el Tablero Principal si está presente el circuito ramal dedicado.				
8.2	Verificar concordancia en planta y tablero eléctrico				
9.00	Generadores Eléctricos de Emergencia				
9.1	Si el Generador es para obra existente, presentar un plano Especializado o Misceláneo.				
10.00	Sección de Aire Acondicionado.				
10.1	Distribución de equipos en planta: Evaporadoras, condensadoras, abanicos, extractores, enfriadores de agua, bombas y otros equipos.				
10.2	Dibujo a escala de los sistemas de refrigeración, acondicionamiento de aire y ventilación. Sistema de Suministro, Sistema de Retorno, Aire Fresco, Desagües y la cantidad de aire por salida (difusores)				
10.3	Ubicación en planta de los termostatos y otros elementos de control.				
10.4	Cumplir con el RAV JTIA 117-2013, La protección de la máquina de A/A mayor a 3 TON, deberá ser sometida al tipo HACR en los tableros.				
10.5	Todo sistema de A/A mayor a 36 BTU/h o área igual o mayor a 60mt ² , deberá someter plano a sistema de A/A y ventilación (RAV JTIA 117-2013)				
10.6	Indicar total de máquinas de A/A y total de TON del proyecto.				
10.7	Todos los equipos a utilizar, deben presentar "Cuadro de Capacidades", incluyendo el EER para aires acondicionados y presentar también cuadro de capacidades de inyectores y extractores si es el caso.				

El suscrito Director de Obras y Construcciones hace saber que según lo dispuesto en el Art.101 del Acuerdo 281 del 6 de diciembre de 2016, lo siguiente:
La DOYC no será responsable de la información que suministre el profesional idóneo o empresa constructora en la presentación de anteproyectos, planos, solicitudes de permisos preliminares y de permisos de construcción.
La responsabilidad por la información suministrada recaerá sobre el profesional idóneo o empresa constructora, la cual constituirá una falta administrativa que será investigada por la autoridad administrativa correspondiente.